

Jarosław, dnia 13.06.2024 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „**ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHU POPRZECZ WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO**”

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert (zwane dalej „ZO”), a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Zapytanie Wykonawcy:

Z uwagi na konieczność wyjaśnienia dokumentacji zwracam się z prośbą o pisemną odpowiedź na poniżej zadane pytanie.

W pozycji 4.3 kosztorysu ofertowego jest zapisane – krycie dachu blachą Alu-cynk na rąbek podwójny, gr.0,55 mm.

Proszę o odpowiedź czy można zastosować blachę Alu-cynk na rąbek, na klika – fabrycznie wykonany.

Ponadto proszę o odpowiedź czy wykonawca może przyjąć w ofercie blachę Alu-cynk gr. 0,50 mm, ponieważ zapisana w kosztorysie blacha grubości 0,55 mm nie istnieje na polskim rynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że można zastosować blachę Alu-cynk na rąbek, fabrycznie wykonany na klik oraz że wykonawca może przyjąć w ofercie blachę Alu-cynk o grubości 0,50 mm. Grubość 0,55 mm nie jest dostępna na polskim rynku, dlatego zmiana ta jest konieczna i uzasadniona.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej:

<http://klasztor.niepokalanki.edu.pl/>

Przedmiotowe wyjaśnienia są dołączone do „ZO” i stanowią jego integralną część.

Zgromadzenie Sióstr
Niepokalanego Poczęcia NMP
Dom Zakonny
37-500 Jarosław, ul. Głęboka 1
tel. 16 621 32 75
NIP 792-10-69-757 REGON 040012650

PRZEŁOŻONA
DOMU ZAKONNEGO
Renata Kosacka
s. Renata Kosacka